Informovanie verejnosti o vypúšťaní odpadových vôd v roku 2025

v zmysle § 33a ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov prevádzkovateľa:

PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Biologická ČOV Sigma – Normo Monoblok

Ukazovatele znečistenia	Povolené hodnoty [mg.l^{-1}]		Namerané hodnoty [mg.l^{-1}]			
	prípustná „p“	maximálna „m“	26.03.2025	30.06.2025	27.08.2025	15.10.2025
$CHSK_{Cr}$	100	170	43,7	34,3	48,3	33,6
BSK_5	30	60	2,4	1,2	7,6	3,2
NL	30	60	22	31	13	22,8

Chemická ČOV ALFA CLASSIC DA/800

Ukazovatele znečistenia	Povolené hodnoty [mg.l^{-1}]	Namerané hodnoty [mg.l^{-1}]			
	prípustná „p“	26.03.2025	28.05.2025	27.08.2025	15.10.2025
pH	6,0 - 9,0	8,07	7,79	7,46	8,19
NL	25,0	40,5	<10	<10	<10
NEL (IČ)	2,0	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
NEL (UV)	2,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PAL-A	5,0	<0,1	<0,1	0,26	0,17

Vody z povrchového odtoku

Ukazovatele znečistenia	Povolené hodnoty [mg.l^{-1}]	Namerané hodnoty [mg.l^{-1}]			
	prípustná „c_p“	26.03.2025	28.05.2025	27.08.2025	15.10.2025
NEL (IČ)	1,0	0,36	0,064	<0,05	<0,05
NEL (UV)	1,0	0,4	<0,1	<0,1	<0,1

Pranie štrkov

Ukazovatele znečistenia	Povolené hodnoty [mg.l^{-1}]	Namerané hodnoty [mg.l^{-1}]									
	prípustná „c_p“	26.03.	15.04.	28.05.	24.06.	23.07.	27.08.	24.09.	15.10.	12.11.	03.12.
NEL (IČ)	1,0	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
NEL (ÚV)	1,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1